

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0363/09

Rilasciato alla ditta:
AMOREVOLI SNC

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,70 M
Superficie totale: 1,95 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA "IDEAL 2005"

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1050
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0363/09 del 30/06/09 emesso da questo Laboratorio.