

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0362/09

Rilasciato alla ditta:
AMOREVOLI SNC

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,20 M
Superficie totale: 2,99 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTAFINESTRA "IDEAL 2005"

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 5A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0362/09 del 30/06/09 emesso da questo Laboratorio.